



**Géôles du Commissariat Central
LA DESOLATION !!!!**

25 cellules individuelles

2 Cellules collectives

Sur les 25 cellules individuelles, seules 5
sont opérationnelles

Sur les cellules collectives seule 1 est
opérationnelle

Eclairage en panne, Appliques murales arrachées laissant apparaître les câbles électriques, serrures cassées
Passes-plats inopérants ou carrément absents, évacuation des eaux usées hors service

**Alors que l'on se soucie constamment du bien-être de nos « clients »,
il est aberrant de voir que la sécurité du Policier ne vaut pas tripette ...**

Depuis des mois les collègues alertent régulièrement les autorités du grand nombre de cellules Hors Services ...

Malheureusement RIEN N'Y FAIT ... Sous couvert de soucis budgétaires et sous couvert de procédures de recouvrement contre les « Clients » auteurs des dégradations, il est impossible de faire mettre la main à la poche au service étant à même de débloquer des fonds pour remettre en état de bon fonctionnement les cellules en question

**ATTENDRONS-NOUS QU'UN
INDIVIDU POUVANT PASSER PAR LES
PASSES-PLATS
BLESSE OU TUE UN COLLEQUE
POUR AGIR !!!!**



Un individu violent a réussi à dégondrer
un passe plat afin de s'en servir de bélier pour
défoncer les vitres de la cellule 2 collègues blessés

.....